

DOCUMENTO DE MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE PLANTA FOTOVOLTAICA FV CASTEJÓN I-49,95 MWp e INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN DE ENERGÍA EN LOS TTMM DE CORELLA Y CASTEJÓN

- Las modificaciones que se plantean son por motivos ambientales. Se sustituye la Línea aérea de 400 kV por una línea subterránea de 30 kV.
- Se sustituye el Proyecto presentado antes de la Información pública del 1 de julio de 2021, “LAAT 400 kV SET Corella 400/30 kV – SET Promotores Castejón 400/132/30 kV”, por una Línea subterránea “LSMT 30 kV FV Castejón – SET Promotores Castejón 400/132/30 kV”.
- Se elimina el Proyecto SET Corella 400/30 kV.
- Se mantiene el Proyecto de la PSFV Castejón I que fue presentado el 23 de marzo de 2022.
A este proyecto se han incorporado posteriormente leves modificaciones al expediente como respuesta a los siguientes requerimientos:
 - ✓ Informe de Vías pecuarias. 1/7/2022: Reformulación del acceso a la planta para cumplir con sus requisitos.
 - ✓ Requerimientos de la Sección de Ordenación del Territorio de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Servicio de Territorio y Paisaje: 3/6/2022 y 1/7/2022: Leve reformulación del vallado y de algún módulo cercano al mismo, para evitar afección a SNU Preservación Ambiental Formaciones arbustivas y herbáceas del PGM de Corella y a un Yacimiento.
- La LSMT 30 kV exterior a la PSFV que conectaba con la SET Corella 400/30 kV queda sustituida por el nuevo proyecto LSMT 30 kV FV Castejón I – SET Promotores Castejón 400/132/30 kV.